

SERTIFIKAATTI TUOTTEEN SUORITUSTASON PYSYVYYDESTÄ

0809 - CPR - 1152

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 305/2011/EU (rakennustuoteasetus eli CPR), joka on annettu maaliskuun 9. päivänä 2011, mukaisesti tämä sertifiikaatti koskee rakennustuotetta

Savunpoistoluukut

joita ovat alasaranoituja, ulospäin aukeavia, alumiiniprofiilista valmistettuja ja ketjuavaajilla toimivia lasiaukollisia savunpoistoluukkuja, joiden ominaisuudet on esitetty sivulla 2

joita on valmistanut

Metallityö Välimäki Oy

Pikkukorventie 14
37150 Nokia

ja joita valmistetaan tuotantolaitoksessa

Metallityö Välimäki Oy

Pikkukorventie 14
37150 Nokia

Tämä sertifiikaatti vahvistaa, että kaikki ehdot täyttyvät liittyen suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen sekä suoritustasoihin, jotka on esitetty standardin

EN 12101-2:2003

liitteessä ZA järjestelmässä 1 tässä sertifiikaatissa esitetyille suoritustasoille ja että

rakennustuotteet täyttävät kaikki yllä määritellyt vaatimukset näille suoritustasoille.

Tämä sertifiikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran 21.9.2015 ja on voimassa niin kauan kuin ilmoitettujen perusominaisuuksien suoritustason arvioinnissa käytetyn yhdenmukaistetun standardin sisältämät testimenetelmät ja/tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimukset eivät muutu ja rakennustuotetta ja valmistusolosuhteita tuotantolaitoksessa ei oleellisesti muuteta, ellei tuotesertifiointilaitos ole sitä pidättänyt tai peruuttanut.

Espoo 21.9.2015



Tiina Tirkkonen
Tuotepäällikkö



Matti Immonen
Pääarvioija

Savunpoistoluukkujen suoritustasot:

Ominaisuus	Luukun mitat ¹⁾ : 1200 x 1400 mm	Luukun mitat ¹⁾ : 1200 x 2400 mm
Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala	0,79 m ² (C _v = 0,55)	1,24 m ² (C _v = 0,49)
Luotettavuusluokka	Re 1000	
Tuulikuormaluokka	WL 1500	
Lämmönkestävyys	B 300	
Lumikuormaluokka	SL 0	
Toimivuus alhaisessa lämpötilassa	T(-05)	T(00)
Materiaalien paloluokka (EN 13501-1)	A1 ja F	A1 ja F

1) Korkeus x leveys